

UWAGA. Uziom poziomy wykonany płaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 30x4 mm oraz dodatkowych uziomów pionowych wykonanych w ilości 3 kpl. (1 kpl. = 2 pręty stalowe pomiedziowane Ø 17,2 mm długości 3,0 m), przystosowanych do wbijania mechanicznego i łączonych z uziomem poziomym w miejscu wyprowadzenia przewodów uziemiających. Głębokość ułożenia uziomu poziomego minimum 0,80 m. Zwody pionowe wykonać jako odgałęzienia od zwodów poziomych niskich (podstawa + zacisk odgałęźny + zwód pionowy długości 1,0 m z drutu FeZn Ø8 mm).

Temat :	Instalacja odgromowa. Rzut dachu. Budynek garażowy 3 stanowiskowy (B).			
Obiekt :	Remont budynków garażpwych na ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp. Budynki garażowe, jedn. ewid. 086101_1 Gorzów Wlkp., obr. ewid. 086101_1.0006 Słoneczne, dz. bud. nr 2256, 2258, 2261, 2264.			
Inwestor :	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kos. Gdyńskich 47.			
Projektant :	Zbigniew Kamiński		Skala	1 : 100
Uprawnienia :	Upr. bud. 91/87/Gw w specjal. instal. elektr.		Data	10.02.2018 r.
			Nr. rys.	**E-2**