


UWAGA ○ PRZEWODY INSTALACJI NIEOZNACZONE  
WYKONAĆ JAKO 3-ŻYŁOWE (L+N+PE).

- 30 W - OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA HERMETYCZNA  
LED 30W, IP66, 4000K, KŁOSZ PRZEZROCZYSTY.  
LED12W - PROJEKTOR LED 12W Z CZUJNIKIEM PODCZERWIENI RUCHU.  
TR - ROZDZIELNICA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, IP65.  
230/400V - ROZDZIELNICA NATYNKOWA STACJONARNA IP44, 2 GNIAZDA 230V,  
3P + 1 GNIAZDO 400V 5P + WYŁACZNIK CAŁOŚĆ 0-1.  
PWP - PRZYCIŚK PRZECIWPOŻAROWY GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU.  
W - ISTNIEJĄCY WENTYLATOR DACHOWY.  
R<30 Ohm - UZIOM PIONOWY PRĘTOWY, 3xØ18 mmx 1300 mm + FeZn 25x4 mm.  
KORYTKO - KORYTKO KABLOWE OCYNKOWANE SZER. 100 mm.  
OSPRZĘT INSTALACYJNY HERMETYCZNY NATYNKOWY.  
PRZEWODY INSTALACJI NIEOZNACZONE WYKONAĆ JAKO 3-ŻYŁOWE (L+N+PE).



Temat :	Rzut przyziemia (pom. garażowe nr 1A). Instalacje elektryczne.			
Obiekt :	Remont budynków garażowych na ul. Sikorskiego 67. Jedn. ewid. 086101_1 Gorzów Wlkp., obr. ewid. 086101_1.0006 Słoneczne, dz. bud. 2256, 2258, 2261, 2264.			
Inwestor :	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kos. Gdyńskich 47.			
Projektant :	Zbigniew Kamiński	Skala	1 : 50	
Uprawnienia :	Upr. bud. 91/87/Gw w specjal. inst. elektr.	Data	10.02.2018r.	
		Nr. rys.	E-1	